



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности г. Уфы

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, [gpnufa@ufanet.ru](mailto:gpnufa@ufanet.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 1171 / 1 / 737

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 93 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы  
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 1171 от «01» ноября 2012 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «02» ноября 2012 года по 11 ч. 00 мин. «16» ноября 2012 года проведена проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Митусовым Семеном Александровичем Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 93, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Российская, 80

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с: заместителем директора по АХЧ Черник Е.Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют перегородки дверями, оборудованными доводчиками и уплотнениями в притворах, отделяющие лестничные марши от общих коридоров в основном здании (СНиП 21-01-97* п.6.18)	(СНиП 21-01-97* п.6.18) Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре	05.08.2013 г.	И.И.И. 2013 В.А.В. А.А.А.
2.	Имеющееся ограждение кровли не испытано; ( п.24 ППР утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)	( п.24 ППР утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.	05.08.2013 г.	И.И.И. 2013 В.А.В. А.А.А.

<p>3. В здании произведены изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в установленном порядке, а именно: на 1-ом этаже в общем коридоре выполнено встроенное помещение (ширина пути эвакуации составляет 85 см), на 3-ем этаже в общем коридоре выполнены комната цветовода (ширина пути эвакуации составляет 80 см) и комната для хранения костюмов (ширина пути эвакуации составляет 118 см (п.4.3 СНиП 21-01-978)</p>	<p>(п.4.3 СНиП 21-01-978) В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;</p> <p>обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке;</p> <p>не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;</p> <p>при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.</p> <p>Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре.</p>	<p>05.08.2013 г.</p>	<p><i>И.И.И. Воспалитель на 1 эт.</i></p> <p><i>А.А.А.</i></p>
---	--	----------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы  
по пожарному надзору Митусов С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“16” 11 2012 г.

Предписание для исполнения получил:

*А.А.А.*  
(подпись)

“16” 11 2012 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

*А.А.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)